

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 9 juin 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement	00175561	Prélevé le : jeudi 09 avril 2026 à 10h00
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)	par : LABEO ML
Installation	DAMVILLE LES CHEROTTES (TTP 000574)	Type visite : AU
Point de surveillance	CHATEAU D'EAU DES CHEROTTES (P 0000000564)	Type d'eau : T1
Commune	MESNILS-SUR-ITON	Motif : suivi renforcé
Localisation exacte	ROBINET SORTIE RESERVOIR	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	12,7 °C				25,00
Conductivité à 25°C	549 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,31 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,36 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST	Code SISE de l'analyse : 00178701	Référence laboratoire : U26.3648-1-1
MÉTABOLITES PERTINENTS		
Chlorothalonil R417888	0,079 µg/L	0,10
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE		
Terbutylazine métabolite LM6	0,117 µg/L	0,10
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L	0,10
MÉTABOLITES NON PERTINENTS		
Chlorothalonil R471811	0,961 µg/L	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00175561)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour la terbutylazine LM6. La valeur sanitaire transitoire de la terbutylazine LM6, fixée à 1 µg/L, n'est pas dépassée. Par ailleurs, la valeur indicative de 0,9 µg/L définie pour le chlorothalonil R471811 n'est pas satisfaite. Cette eau peut être consommée sans restriction d'usage. Un contrôle renforcé est mis en place pour suivre l'évolution de ces paramètres.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du Génie sanitaire
Pascal GROSSIER