

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 9 juin 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement : 00175564
Unité de gestion : SEPASE (UGE 0169)
Installation : SYLVAINS LES MOULINS (TTP 000528)
Point de surveillance : STATION DE COULONGES (P 0000000509)
Commune : SYLVAINS-LES-MOULINS
Localisation exacte : ROBINET SORTIE STATION

Prélevé le : jeudi 09 avril 2026 à 09h40
par : LABEO ML
Type visite : AU
Type d'eau : T2
Motif : suivi renforcé

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,46 NFU		1,00		0,50
Température de l'eau	12,5 °C				25,00
Conductivité à 25°C	554 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST

Code SISE de l'analyse : 00178704

Référence laboratoire : U26.3648-10-1

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888	0,083 µg/L		0,10	
------------------------	------------	--	------	--

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Terbutylazine métabolite LM6	0,149 µg/L		0,10	
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L			

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811	1,028 µg/L			
------------------------	------------	--	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00175564)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour la terbutylazine LM6. La valeur sanitaire transitoire de la terbutylazine LM6, fixée à 1 µg/L, n'est pas dépassée. Par ailleurs, la valeur indicative de 0,9 µg/L définie pour le chlorothalonil R471811 n'est pas satisfaite. Cette eau peut être consommée sans restriction d'usage. Un contrôle renforcé est mis en place pour suivre l'évolution de ces paramètres.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du Génie sanitaire
Pascal GROSSIER